



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



CIN : L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/2019/80120

दिनांक: 8 November, 2019

Shri Surender V Raj,

Duven 313, IIT Gandhinagar Hostels, Indian Institute of Technology Gandhinagar, Palaj, Gandhinagar,
Pin:382355,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 17 October, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,

कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962


धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी

Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

Sl. No	Query	Reply
1	Type of tower (e.g., 132kV, 220kV, 440kV and 765kV)	400 kV D/C
2	Height of tower	Approx. 71 m
3	Plan dimension of tower at the base	25 m X 25 m
4	Location of tower (colony, village, district)	Chandaka, Dist. Khordha, Odisha
5	Latitude and Longitude	20°20'56.91"N 85°45'29.77"E
6	Type of damage (e.g., detached cable, a part of tower broken, tower collapsed) to the tower	Tower collapsed
7	Picture of the damage to the tower	
8	How long it took to restore the tower	<ul style="list-style-type: none">• On Emergency Restoration System – 7 days,• Permanent restoration- 37 Days
9	How much was the cost of restoring the tower	About INR 78 Lacs

---X---

RP Singh