

पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
POWERGRID KHETRI TRANSMISSION SYSTEM LIMITED
(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)
(A Govt. of India Enterprises)

765/400 kV substation, vill.- Jaspur, Tehsil- Khetri, District- Jhunjhunu (Rajasthan), PIN-333514
CIN : U40100DL2019GOI347127.

Ref: PKTSL/KHETRI/RTI/2020-21/19632

Dt.:08-10-2020

सेवा में,
बिरजू सिंह शेखावत पुत्र श्री सुगन सिंह शेखावत ,
पता - पोस्ट बडवासी , वाया - नवलगढ़ ,
जिला-झुन्झुनू (राज.) पिन - 333042
मोबाइल - 8003224670

विषय :- आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन रेफरेंस नं-RTI/2020-21/19632 एवं आर.टी.आई. एम.आई.एस. रेफरेंस नं- RTI/2020-21/19632 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार के तहत आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	मांगी गई सूचनाएं	पावरग्रिड द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं
1.	पावरग्रिड की सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टमस लिमिटेड का कम्पनी अधिनियम 1956 व 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन यदि कोई हो तो प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें। उक्त रजिस्ट्रेशन का क्रमांक व प्रति।	Relevant documents are attached (02 pages).
2.	पावरग्रिड की सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टमस लिमिटेड का कम्पनी के सदस्यों, संचालकों, प्रबन्धक संचालक, अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिव के नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति मय नाम व पद।	Relevant document attached (01 page)
3.	400 के. वी. ट्रांसमिशन लाइन से आपके मानकों के अनुसार आवासीय भवन एवं पशुओं के भवन आदि मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइन से निर्धारित न्यूनतम दूरी सम्बन्धि विभागीय प्रावधानों की प्रमाणित प्रति। बोरवेल जिसमे गहराई आदि के काम के लिए 30 फीट उंची मशीन काम में ली जाती है। के लिए सुरक्षित दूरी कितनी है ?	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, के अनुसार किसी भी स्ट्रक्चर/इमारत/वस्तु से 400KV line कंडक्टर की लम्बवत एवं समांनांतर दूरी क्रमशः 7.6 मीटर एवं 5.9 मीटर से अधिक रहनी चाहिए। लाईन के नजदीक ऐसे किसी भी वृक्ष का रोपण प्रतिबंधित है, जिसकी भविष्य में ऊंचाई या शाखायें उपरोक्त नियम का उलंघन करती हो।

पाँवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
POWERGRID KHETRI TRANSMISSION SYSTEM LIMITED
(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)
(A Govt. of India Enterprises)

765/400 kV substation, vill.- Jasarapur, Tehsil- Khetri, District- Jhunjhunu (Rajasthan), PIN-333514
CIN : U40100DL2019GOI347127.

		<p>ळाईन के नीचे किसी प्रकार की खुदाई अथवा मिट्टी , खाद एव ज्वलनशील पदार्थ जमा करना, आग जलाना, ऊंचे पाईप या खंबे का ट्रांसपोर्टेशन करना, 500 मीटर की दूरी तक ईंटों का भट्टा स्थापित करना भी वर्जित है।</p> <p>No blasting for any purpose shall be done within 300 meter and no cutting of soil within 10 meters will be allowed.</p>
4.	<p>भूमि धारक कृषि भूमि का आवासीय या व्यावसायिक भूमि परिवर्तन करवाने पर 400 के.वी. लाइन प्रस्तावित भूमि से निर्धारित दूरी सम्बन्धी विभागीय प्रावधान/नियमों की प्रमाणित प्रति।</p>	<p>The relevant document is “ Central electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric supply) regulations, 2010</p>
5.	<p>400 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन के सफल संचालन एवं मेंटिनेंस हेतु पाँवर ग्रिड द्वारा निर्धारित राइट ऑफ वे कितने मीटर है जिसको काश्तकार पेड़ व भवन आदि के लिए काम में नहीं ले सकता ?</p>	<p>Please refer document mentioned in sr.no. 4</p>

Details of First Appellate Authority

Shri D.K.Singh,

Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Ltd., Northern Region –I, HQ
SCO-5-10, Sector-16A, Faridabad (Haryana)-121002
Phone No.0129-2666301

Please acknowledge the receipt of the same.
Thanking you.

Yours faithfully,


Alok Kumar Sharma
Chief General Manager

POWERGRID Khetri Transmission System Limited, Khetri