

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121



Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2089/ 5384

दिनांक:25.02.2022

सेवा में,

श्री सत्यपाल सिंह

पुत्र श्री बेनी सिंह, निवासी ग्राम- सीतादेई  
तहसील हापुड, जिला -हापुड (उ. प्र.) मो. न.9358033223

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2022 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2022 जो कि पावरग्रिड के मेरठ कार्यालय में अधिशासी अभियंता, उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि. हापुड के माध्यम से दिनांक 01.02.2022 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा प्रदान जानकारी
1	यदि पहले से एक उच्च क्षमता वाली लाईन गुजर रही है तो दूसरी उच्च क्षमता वाली लाइन में कितनी दूरी रखी जाये।	यदि पहले से एक उच्च क्षमता वाली पारेषण लाईन किसी क्षेत्र से गुजर रही है तो उस लाईन के Right of Way को मंटेन करते हुए दूसरी पारेषण लाईन बिछाई जा सकती है।
2.	किसी किसान के छोटे से खेत (लगभग 1.5 एकड़) में से यदि पहले से कोई उच्च क्षमता वाली लाईन गुजर रही है तो क्या दूसरी लाईन भी उसी छोटे से खेत से होकर जा सकने के पीछे क्या कारण है।	राजमार्ग/पावर लाईन क्रॉसिंग/रेल लाईन क्रॉसिंग को <b>Right Angle</b> पर क्रॉस करने के कारण किसी छोटे/बड़े खेत में एक से ज्यादा लाईने गुजर सकती है।
3.	प्रस्तावित उच्च क्षमता वाली लाइन को देखने से ऐसा विदित होता है कि यह लाईन सिधी जाते-जाते अचानक से घूम रही है। अतः आप से अनुरोध है कि लाईन के अचानक घूमने का कारण एवं इससे सम्बंधित अनुमोदनों कि प्रतिया प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाए।	132 के. वी. बाबूगढ़-हापुड पारेषण लाईन को राईट एंगल पर क्रॉस करने के लिए। सम्बंधित अनुमोदन का आप कार्यालय में आकर श्री अनिल कुमार बंसल, उप. महाप्रबंधक से मो. न. 9423686606 पर समय लेकर कार्यालय में अवलोकन कर सकते है।
4.	प्रार्थी यह जानना चाहता है कि क्या यह लाइन आरम्भ से ही यहीं पर प्रस्तावित थी या इसमे बाद में कोई बदलाव किया गया है तो बदलाव का पूरा कारण एवं उसकी पूरे अनुमोदनों का ब्यौरा प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाये।	यह लाईन प्रारम्भ से 132 के. वी. बाबूगढ़-हापुड पारेषण लाईन को टावर संख्या 34-35 के बीच से Over Head क्रॉस कर रही है

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,

SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद ।

भवदीय

[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (पी. ई.एस. एम/परियोजना)  
एवं अधिकृत सी पी आई ऑ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1  
फोन न.0129-2666305