

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,  
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,  
टी. आर. डब्लू भवन के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

स्पीड-पोस्ट

संदर्भ: PG/ER-I/RHQ/RTI-211/2019-20/

दिनांक: 21.06.2019

सेवा में,  
श्रीमति मीना चौधरी,  
राम रतन लेन, काली मंदिर के नजदीक,  
आदमपुर, भागलपुर-812001 (बिहार) ।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।  
(आंशिक उत्तर)

महोदया,

आपके द्वारा Ref.No.RTI/2019-20/18162 & RTI MIS Ref.No.PGCIL/R/2019/50274 दिनांक-12.06.2019 को आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन दिया गया था। जिसकी मूल प्रति दिनांक-13.06.2019 को पावरग्रिड, पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग, पटना को प्राप्त हुआ था, का संदर्भ लेंगी। पावरग्रिड, पू.क्षे.1, आर.टी.आई. विभाग, पटना, द्वारा सम्बंधित विभाग पावरग्रिड, पू.क्षे.1, पटना, को सूचना / उत्तर प्राप्त के लिए पत्र अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित पावरग्रिड, पू.क्षे.1, विभाग, पटना, के द्वारा सूचना / उत्तर प्राप्त हुआ है, जो निम्नलिखित हैं:-

Name of Transmission Line	Date	Details of Pile collapse	River	Remedial measures taken
400KV Patna-Kishanganj D/C line	01.09.2016	128 F/0(DD+25)-Sub damage & 128 G/0(DD+25)-Pile collapsed.	Ganga River	Pile repair at Loc.No.128 F/0 and new pile casted at Loc.No.128 G/0.
400KV Patna-Kishanganj D/C line.	02.09.2018	129/0 (DD+9)- Pile collapsed.	Ganga River	Award for 4 nos. New pile including 01 no. Open cast foundation has been placed for restoration of the line and work is under progress.

Contd...2/-


21/6/19

::02::-

प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पता:

श्री एस.एन. सहाय,  
कार्यपालक निदेशक, सह अपीलीय प्रथम प्राधिकारी,  
पावरग्रिड, मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र-1,  
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कोलोनी,  
टी.आर.डब्लू भवन के नजदीक, पोस्ट&थाना-शास्त्रीनगर,  
पटना-800023(बिहार)  
सधन्यवाद।

भवदीय

  
21/6/19  
(एम.के.अग्रवाल)

वरि.महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी